


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1310/21-7-23103	2023. 12. 15	符合标准要求。	
9	GX-B1310/21-7-23104	2023. 12. 15	符合标准要求。	
10	GX-B1310/21-7-23105	2023. 12. 15	符合标准要求。	

11	GX-B1424/20-7-23041	2023. 12. 18	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。			
12	GX-B1354/20-7-23025	2023. 12. 21	电网接地电容电流符合规定。			
13	GX-B1354/20-7-23026	2023. 12. 20	电网接地电容电流符合规定。			

14	GX-B1404/20-7-23196	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
15	GX-B1404/20-7-23197	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
16	GX-B1404/20-7-23198	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

17	GX-B1404/20-7-23199	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			
18	GX-B1404/20-7-23200	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			
19	GX-B1404/20-7-23201	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			

20	GX-B1404/20-7-23202	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			
21	GX-B1404/20-7-23203	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			
22	GX-B1404/20-7-23204	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			

23	GX-B1404/20-7-23205	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。			
----	---------------------	--------------	--	--	---	--